



**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**Испытательный центр «Опытное»**  
**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**«РСЦ «ОПЫТНОЕ»**  
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AB74 от 14.10.2011 г.

143913, Московская область, г. Балашиха,  
мкр. Гагарина, 26ЦНИИ

т/ф (495) 585 58 18, т. 743 17 41

**“УТВЕРЖДАЮ”**



**РУКОВОДИТЕЛЬ**  
**ИЦ «ОПЫТНОЕ»**

А.Т. Козьяков

«27» февраля 2013 г.

**ПРОТОКОЛ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ № 0227/ИЦ-13 от 27 февраля 2013 г.**  
Основание для проведения испытания – Решение Органа по сертификации промышленной продукции в строительстве «Опытное».

Наименование продукции: камень бетонный бортовой, предназначенный для отделения пешеходных дорожек и тротуаров от газонов.

Производитель продукции – ООО «Торговый дом «Каменный век» г. Рязань, ул. Татарская, д.47.

Дата получения образцов – 15.01.2013 г. в соответствии с актом отбора образцов № 1033 от 15.01.2013 г.

Сведения об образцах – из поступивших бортовых камней было изготовлено 21 образец-куб размером ребра 70 мм и 6 образцов-балок размером ребра 70 мм и длиной 210 мм.

Методика испытаний – ГОСТ 28570-90 «Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкции», ГОСТ 30629 – 99 «Материалы и изделия облицовочные из горных пород. Методы испытаний», ГОСТ 12730.3-78 «Бетоны. Методы определения водопоглощения», ГОСТ 10060.0-95 «Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие положения», ГОСТ 10060.2-95 «Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многократном переменном замораживании и оттаивании», ГОСТ 26433.0-85 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения», ГОСТ 26433.1-85 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления».

Дата испытания образцов – 15.01.2013 г. – 25.02.2013 г.

Результаты сертификационных испытаний приведены в приложениях № 1.

Руководитель группы испытателей

Скорюкин С.А.